

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Канску и Канскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663600 г. Канск, ул. Революции, 14, тел: 3-26-21, (ond kansk@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259

о назначении административного наказания

«26» октября 2018 года 12 ч. 00 мин.

г.Канск, ул.Революции, 14, кабинет № 4
место рассмотрения

Я, ВрИО начальника ОНД и ПР по г.Канску и Канскому району Заичкин Эдуард Александрович, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 259 от 25 октября 2018 г. в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Чечеульский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» (далее МБДОУ «Чечеульский детский сад»), юридический адрес: 663630, Россия, Красноярский край, Канский район, с.Чечеул, пер.Новый, № 3 А, ИНН 2450014906, ОГРН 1022401364171 ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

На основании статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) № 237 09.10.2018 года, подписанным ВрИО начальника ОНД и ПР по г.Канску и Канскому району Заичкиным Э.А., 22 октября 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., 23 октября 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., 25 октября 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. проведена плановая, выездная проверка МБДОУ «Чечеульский детский сад» по адресу: Красноярский край, Канский район, с.Чечеул, пер.Новый, № 3 А.

На момент окончания проверки в 11 часов 00 минут 25 октября 2018 года установлено, что юридическим лицом – МБДОУ «Чечеульский детский сад» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171, а именно:

1. Шесть огнетушителей ОП-4 2012 года выпуска, размещенные в помещениях, МБДОУ «Чечеульский детский сад», не перезаряжены по истечении пяти лет (п.70 ППР);
2. На дверях, отделяющих коридор второго этажа от лестничной клетки, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009);

3. Высота в свету эвакуационного выхода на наружную открытую лестницу из помещения спальни подготовительной группы 1,75 м (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009);
4. Высота в свету эвакуационного выхода на наружную открытую лестницу из помещения спальни 1-ой средней группы 1,75 м (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009);
5. Высота в свету эвакуационного выхода на наружную открытую лестницу из помещения спортивного зала 1,75 м. (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009);
6. Высота в свету эвакуационного выхода наружу из помещения спальни 2-ой средней группы 1,75 м. (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009);
7. Внутренняя дверь эвакуационного выхода наружу из помещения спальни 2-ой средней группы открывается не по направлению выхода из здания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.2.6 СП 1.13130.2009);
8. Высота в свету эвакуационного выхода наружу из помещения спальни 2-ой младшей группы 1,75 м. (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009);
9. Внутренняя дверь эвакуационного выхода наружу из помещения спальни 2-ой младшей группы открывается не по направлению выхода из здания (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.2.6 СП 1.13130.2009);
10. Ширина площадки наружной открытой лестницы со стороны центрального въезда на территорию менее ширины марша (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 5.2.5 СП 1.13130.2009);
11. Высота ограждения площадки и марша наружной открытой лестницы со стороны центрального въезда на территорию менее 1,2 (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 5.2.15 СП 1.13130.2009);
12. Высота ступеней наружной открытой лестницы со стороны центрального въезда на территорию 24 см. (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.4.2 СП 1.13130.2009);
13. Ширина площадки наружной открытой лестницы со стороны музыкальной школы менее ширины марша (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 5.2.5 СП 1.13130.2009);
14. Высота ограждения площадки и марша наружной открытой лестницы со стороны музыкальной школы менее 1,2 (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 5.2.15 СП 1.13130.2009);
15. Высота ступеней наружной открытой лестницы со стороны музыкальной школы 24 см (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 4.4.2 СП 1.13130.2009);
16. Помещение разновозрастной группы, рассчитанной на одновременное пребывание более 15 человек, не имеет второго эвакуационного выхода наружу шириной не менее 1,2 м (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 5.2.12, пункт 5.2.14 СП 1.13130.2009);
17. Ширина в свету эвакуационного выхода наружу из помещения разновозрастной группы, рассчитанной на одновременное пребывание более 15 человек, менее 1,2 м (статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 5.2.14 СП 1.13130.2009);
18. На лестничной площадке наружной открытой лестницы со стороны центрального въезда установлен порог (п.36 ППР);

19. На лестничной площадке наружной открытой лестницы со стороны музыкальной школы установлен порог (п.36 ППР),

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

25.10.2018 уведомлением № 971-2-30-10 законный представитель МБДОУ «Чечеульский детский сад» Сергиенко Н.И. извещался о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. В уведомлении законному представителю разъяснялись права и обязанности, предусмотренные ст.25.1, ст.25.4, ст.25.5 КоАП РФ, а также санкции ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ.

О дне, месте и времени рассмотрения дела законный представитель МБДОУ «Чечеульский детский сад» Сергиенко Н.И. извещалась надлежащим образом.

На рассмотрении дела об административном правонарушении законный представитель МБДОУ «Чечеульский детский сад» Сергиенко Н.И. присутствовала, ходатайств не заявляла.

Из объяснений законного представителя МБДОУ «Чечеульский детский сад» Сергиенко Н.И. следует, что с нарушениями указанными в протоколе, она согласна. Обязуется принять меры, направленные на устранение нарушений требований пожарной безопасности.

Доказательствами, подтверждающими совершение МБДОУ «Чечеульский детский сад» административного правонарушения, являются протокол об административном правонарушении от 25.10.2018 № 259, акт проверки от 25.10.2018 № 237.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно части 1 статьи 20.4. КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса и частями 6, 6.1, 7 статьи 20.4, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, посягает на общественный порядок и общественную безопасность. Объектом данного правонарушения является пожарная безопасность - составная часть общественной безопасности, представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняемых противопожарными правилами, нормами и стандартами и направленных на обеспечение государственных мер по борьбе с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства, направленной на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а также государственного, муниципального имущества и имущества организаций от пожаров.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

На основании статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.34, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ч. 1, 3, 5 ст. 29.10, п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Чечеульский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного правонарушения: не изымались

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

Вещи и документы, на которые наложен арест: нет.

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

Вещественные доказательства: нет

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

Издержки по делу об административном правонарушении не имелись

какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно: физическими и должностными лицами - в: вышестоящий орган, находящийся по адресу: 660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, ГУ МЧС России по Красноярскому краю, либо в Канский районный суд, находящийся по адресу: 663600, г. Канск, ул. Коростелева, 36.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Постановление вынес:

ВрИО начальника ОНД и ПР

должность

по г. Канску и Канскому району

подразделение УГПН



Э.А. Заичкин

инициалы и фамилия

подпись

МП

органа ГПН

Дата выдачи: «26» октября 2018 г.

Копию настоящего постановления получил(а): «26» октября 2018 г.

Заведующий МБДОУ «Чечеульский детский сад»

должность

подпись

Н.И. Сергиенко

инициалы и фамилия

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19