

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий



Учетный номер: 24210061000201169397
мероприятий, QR-код *



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.Канску и Канскому району

663600, г.Канск, ул.Революции, 14, тел.3-26-21, (ond_kansk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 138/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

«Чечеульский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей» (далее по тексту – МБДОУ «Чечеульский
детский сад»)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки №138 от «04»
октября 2021 года, в период с 14:00 часов 07 октября 2021 по 10:00 часов 19 октября 2021
заместителем главного государственного инспектора г.Канска и Канского района по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
пожарному надзору Ерлыковым Алексеем Юрьевичем, проведена плановая выездная
органа государственного пожарного надзора)

проверка объекта защиты МБДОУ «Чечеульский детский сад», расположенного по адресу:
(контрольное (надзорное) мероприятие)

Красноярский край, Канский район, с. Чечеул, пер. Новый, 3 А, в ходе которой
присутствовал законный представитель контролируемого лица МБДОУ «Чечеульский

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)
детский сад» - заведующий МБДОУ «Чечеульский детский сад» Сергиенко Нелли Ивановна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Дверь эвакуационного выхода, расположенная в помещении №20 1-ой младшей группы (согласно	Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспе-	01.10.2022	

	<p>технического паспорта инвентарный номер 03:0206:00226:0001 составленного по состоянию на 13.08.2012г, 1 этаж) открывается не по направлению выхода из здания.</p>	<p>ченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Пункт 4.2.22 Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.</p>		
2.	<p>Дверь эвакуационного выхода, расположенная в помещении №19 1-ой младшей группы (согласно технического паспорта инвентарный номер 03:0206:00226:0001 составленного по состоянию на 13.08.2012г, 1 этаж) открывается не по направлению выхода из здания.</p>	<p>Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Пункт 4.2.22 Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.</p>	01.10.2022	
3.	<p>Дверь эвакуационного выхода, расположенная в помещении №18 2-ой младшей группы (согласно технического паспорта инвентарный номер 03:0206:00226:0001 составленного по состоянию на 13.08.2012г, 1 этаж) открывается не по направлению выхода из здания.</p>	<p>Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Пункт 4.2.22 Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.</p>	01.10.2022	
4.	<p>На объекте на площадке лестничной клетки первого этажа (пом. № 32 согласно технического паспорта инвентарный номер 03:0206:00226:0001 составленного по состоянию на 13.08.2012г, 1 этаж) пожарные шкафы (2-ва шкафа) выполнены из горюче-</p>	<p>ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p>	01.10.2022	

	го материала.	2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные»: пожарный шкаф следует изготовить из негорючих материалов.		
5.	На объекте на площадке лестничной клетки первого этажа (пом. № 17 согласно технического паспорта инвентарный номер 03:0206:00226:0001 составленного по состоянию на 13.08.2012г, 2 этаж) пожарные шкафы (2-ва шкафа) выполнены из горючего материала.	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные»: пожарный шкаф следует изготовить из негорючих материалов.	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МБДОУ «Чечеульский детский сад»

Сергиенко Нелли Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Заместитель начальника ОНДиПР по г.Канску и Канскому району

Ерлыков Алексей Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«19» октября 2021 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

** место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19